

АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Березки, улица Центральная, 14

с. Березки, Павловский р-н
Воронежская обл.

«24» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Березки, улица Центральная, 14, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов*:

*Примечание** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

	Наименование	Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)
Теплотехническая часть		
1	Котел Хопер 80	удов.
2	Насос котел потребитель WiloIL50/140-1,5/2	удов.
3	Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L)	удов.
4	ФМФ-50	удов.
5	ФМФ-25	удов.
6	Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом	удов.
7	Тепловычислитель ТЭСМА-104-ПП150-2шт, с датчиками давления	удов.
8	Бак расширительный мембранный 200л	удов.
9	Теплоизоляция трубопроводов (комп.)	удов.
10	Дым труба нерж Ду350 12м	удов.
11	Ферма 11,5м	удов.
12	Комплект воздухоотводчиков	удов.
Топливная часть		
13	КТЗ-80	удов.
14	Кристал-3 Ду 80НД	удов.

