

АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Грань, улица Первомайская, 102

с. Грань, Павловский р-н
Воронежская обл.

«27» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУПП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Грань, улица Первомайская, 102, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов*:

*Примечание** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

	<i>Наименование</i>	<i>Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)</i>
Теплотехническая часть		
1	Котел Хопер 25	удовл.
2	Насос WiloTOP-S 40/10 3ф	удовл.
3	Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L)	удовл.
4	ФММ-32	удовл.
5	ФММ-25	удовл.
6	Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом	удовл.
7	Тепловычислитель ТЭСМА-104 ПРП25-2шт, с датчиками давления	удовл.
8	Бак расширительный мембранный 50л	удовл.
9	Теплоизоляция трубопроводов (комп.)	удовл.
10	Дым труба нерж Ду250 8м	удовл.
11	Ферма 7,5м	удовл.
12	Комплект воздухоотводчиков	удовл.
Топливная часть		
13	КТЗ-50	удовл.

