

## АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Лосево, улица Буденного, 46

с. Лосево, Павловский р-н  
Воронежская обл.

«27» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУПП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Лосево, улица Буденного, 46, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов\*:

*Примечание\** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

	Наименование	Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)
<b>Теплотехническая часть</b>		
1	Котел Хопер 100	удов.
2	Насос антиконденсатный WiloTOP-S 25/10 3ф	удов.
3	Насос котел потребитель WiloIL32/140-1,5/2	удов.
4	Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L)	удов.
5	ФМФ-50	удов.
6	ФМФ-25	удов.
7	Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом	удов.
8	Тепловычислитель ТЭСМА-104 ПРП150-2шт, с датчиками давления	удов.
9	Бак расширительный мембранный 200л	удов.
10	Теплоизоляция трубопроводов (комп.)	удов.
11	Дым труба нерж Ду350 12м	удов.
12	Ферма 11,5м	удов.
13	Комплект воздухоотводчиков	удов.

Топливная часть		
14	КТЗ-80	удовл.
15	Кристал-3 Ду 80НД	удовл.
Электрика		
16	АВР 8кВТ	удовл.
17	Понижающий трансформатор ЯПТ-0,25 кВА 220/12	удовл.
Автоматика		
18	Шкаф автоматики на базе ОВЕН (управление горелками и насосным оборудованием)	удовл.
19	Передача аварий на пульт оператора по GSM	удовл.
Сигнализация и пожаротушение		
20	ОП-4	удовл.
21	Пожарная сигнализация (комп)	удовл.
22	Теплотрасса	удовл.

Иное оборудование электростанция газовая FI BAg  
(заполняется в случае необходимости)  
DS 7000 DA ES

Модульная газовая котельная с теплотрассой на момент осмотра функционирует (функционирует /не функционирует).  
(указать нужное)

По результатам осмотра Концессионеру необходимо выполнить\*  
(примечание\* - заполняется в случае наличия неудовлетворительного состояния оборудования, если замечания отсутствуют, то проставляется прочерк)


\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

 А.Ю. Кудинов

 Е.А. Горяинов

 Ю.В. Князев

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.