

АКТ

о результатах технического контроля состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Лосево, проспект Революции, 77

с. Лосево, Павловский р-н
Воронежская обл.

«27» декабря 2022 года

В соответствии с разделом 10 концессионного соглашения от 10.06.2020 № 1, заключенного между администрацией Павловского муниципального района Воронежской области («Концедент») и обществом с ограниченной ответственностью «Дон-Строй» («Концессионер») комиссией в составе:

1. Кудинов А.Ю. - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту администрации Павловского муниципального района;
2. Горяинов Е.А. - начальник службы теплового хозяйства МУПП «Энергетик»;
3. Князев Ю.В. - производитель СМР ООО «Дон-Строй»;

произведен осмотр состояния модульной газовой котельной с теплотрассой, эксплуатируемой ООО «Дон-Строй» в рамках концессионного соглашения от 10 июня 2020 года № 1 по адресу: Воронежская область, Павловский район, село Лосево, проспект Революции, 77, по результатам которого оценено техническое состояние следующих узлов и агрегатов*:

*Примечание** - определяется как удовлетворительное, в случае отсутствия замечаний препятствующей дальнейшей эксплуатации либо неудовлетворительное, в случае наличие таких замечаний.

| | <i>Наименование</i> | <i>Результат оценки (удовлетворительно/неудовлетворительно)</i> |
|-------------------------------|--|---|
| <i>Теплотехническая часть</i> | | |
| 1 | Котел Хопер 63 | <i>удовл.</i> |
| 2 | Насос циркуляционный WiloIL32/140-1,5/2 3ф | <i>удовл.</i> |
| 3 | Емкость с насосом ATV500 (JP 600PA-24L) | <i>удовл.</i> |
| 4 | ФММ-50 | <i>удовл.</i> |
| 5 | ФММ-25 | <i>удовл.</i> |
| 6 | Клапан регулирующий ESBE 3F50 с эл. приводом | <i>удовл.</i> |
| 7 | Тепловычислитель ТЭСМА-104 ПРП32-2шт, с датчиками давления | <i>удовл.</i> |
| 8 | Бак расширительный мембранный 100л | <i>удовл.</i> |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов (комп.) | <i>удовл.</i> |
| 10 | Дым труба нерж Ду300 10м | <i>удовл.</i> |
| 11 | Ферма 10м | <i>удовл.</i> |
| 12 | Комплект воздухоотводчиков | <i>удовл.</i> |
| <i>Топливная часть</i> | | |
| 13 | КТЗ-50 | <i>удовл.</i> |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| 14 | Кристал-3 Ду 50НД | удовл. |
| <i>Электрика</i> | | |
| 15 | АВР 5кВТ | удовл. |
| 16 | Понижающий трансформатор ЯПТ-0,25 кВА 220/12 | удовл. |
| <i>Автоматика</i> | | |
| 17 | Шкаф автоматики на базе ОВЕН (управление горелками и насосным оборудованием) | удовл. |
| 18 | Передача аварий на пульт оператора по GSM | удовл. |
| <i>Сигнализация и пожаротушение</i> | | |
| 19 | ОП-4 | удовл. |
| 20 | Пожарная сигнализация (комп.) | удовл. |
| 21 | Теплотрасса | удовл. |

Иное оборудование генератор Деуринов 5 DEWEL PS-80E-3
(заполняется в случае необходимости)

Модульная газовая котельная с теплотрассой на момент осмотра
функционирует (указать нужное) (функционирует /не функционирует).

По результатам осмотра Концессионеру необходимо выполнить*
(примечание* - заполняется в случае наличия неудовлетворительного состояния оборудования, если замечания отсутствуют то проставляется прочерк)

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Подписи членов комиссии:

[Подпись] А.Ю. Кудинов
[Подпись] Е.А. Горяинов
[Подпись] Ю.В. Князев

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах.